

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Курской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Курску и Курскому району

г. Курский район, д. Чурилово

(место составления акта)

«27» ноября 2017 г.

12 час. 10 мин

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 303

По адресу: Курский район, д. Чурилово

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановой выездной проверки юридического лица от 18 октября 2017 года № 303 выданного

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

главным государственным инспектором г. Курска и Курского района по пожарному

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

надзору Горбулиным В.И.

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания «Букреевский

психоневрологический интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» ноября 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 30 мин

«27» ноября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа 30 мин

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Курску и Курскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки): И.О. директора 24.10.2017 г. в 12 ч. 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор г. Курска и Курского района по

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего

пожарному надзору Новиков А.С., инженер сектора исследовательских и испытательных работ в

(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области Киреев И.П., инженер

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ФПС ИПЛ по Курской области Уколов А.Н.

При проведении проверки присутствовали: директор Кузьмин А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В корпусе милосердия звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (минимальное 75 дБА) на расстоянии 3-х метров от звукового оповещателя.	п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	ОБУССОН «Букреевский психоневрологический интернат» - директор Кузьмин А.В.
2	В женском корпусе звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (минимальное 75 дБА) на расстоянии 3-х метров от звукового оповещателя.	п. 3.14 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	ОБУССОН «Букреевский психоневрологический интернат» - директор Кузьмин А.В.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

(п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. *(п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).*


(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

▲ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▲ выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлено 2 нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Государственный инспектор г. Курска и Курского

(должность, фамилия, инициалы государственного

района по пожарному надзору Новиков А.С.

инспектора по пожарному надзору)

«27» ноября 2017 года

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 11 2017 г. _____

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам правонарушений действий гос. инспекторов и консультаций)