

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«11» ноября 2022 г.
учётный № проверки 46220061000200762834



(Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)

Главное управление МЧС России по Курской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курскому району

г. Курск
(место составления акта)

«16» декабря 2022 г.
15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 84

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 11.11.2022 г. № 84, выданного главным государственным инспектором Курского района по пожарному надзору Апениным Анатолием Михайловичем

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в ФРГУ – 006.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Апениным Анатолием Михайловичем – главным государственным инспектором Курского района по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

эксперты:

1) старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Бугаев Михаил Михайлович (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00018, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области);

2) старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Миненков Антон Владимирович (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-АТ.ПБ.СВ.00019, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области);

3) инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Курской области» Уколов Артем Николаевич (свидетельство об аттестации эксперта от 13.05.2021 № 46-

АТ.ПБ.СВ.00020, выданное Главным управлением МЧС России по Курской области).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений Областного бюджетного учреждения социального обслуживания Курской области «Букреевский дом социального обслуживания».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
305530, Курская область, Курский район, д. Чурилово.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Областное бюджетное учреждение социального обслуживания Курской области «Букреевский дом социального обслуживания», ИНН 4611001767, юридический адрес: 305530, Курская область, Курский район, д. Чурилово.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "05" декабря 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "16" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня/10 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территории, зданий и помещений Областного бюджетного учреждения социального обслуживания Курской области «Букреевский дом социального обслуживания»;

2) истребование документов;

3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "05" декабря 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "16" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

305530, Курская область, Курский район, д. Чурилово

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено:

протокол осмотра от 05.12.2022г.;

протокол № 203-22 испытаний НВП на водоотдачу пожарный гидрант № 1 от 05.12.2022 г.

протокол № 204-22 испытаний НВП на водоотдачу пожарный гидрант № 2 от 05.12.2022 г.

протокол № 205-22 инструментального контроля (измерения) площадки пожарного резервуара от 06.12.2022 г.;

протокол № 206-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 207-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 208-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 209-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации

древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;
протокол № 238 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из
древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;
протокол № 239 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из
древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;
протокол № 240 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из
древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
представленные контролируемым лицом документы: вх. № 554 от 16.12.2022 г.;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1) На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479);
- 2) Не обеспечена исправность наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Областного бюджетного учреждения социального обслуживания Курской области «Букреевский дом социального обслуживания» (ПГ-1, ПГ - 2) (п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479);
- 3) В кабинете отдела кадров (2-й этаж) расположенного в здании административного корпуса, помещении склада, звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фоновый) шума в защищаемом помещении (п. 12 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре");
- 4) Здание морга, хозяйственная постройка, чердачное помещение корпуса «Милосердие», чердачное помещение общего корпуса, помещения больших гаражей, не оснащены (не оборудованы) системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»);
- 5) Здание морга, хозяйственная постройка, не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей (п. 8 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре");
- 6) Здание хозяйственной постройки не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и приложениям № 1 и 2 (п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479);

7) Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479);

8) На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности материалов, применённых для отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, покрытия полов в общих коридорах (п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 05.12.2022г.;

протокол № 203-22 испытаний НВП на водоотдачу пожарный гидрант № 1 от 05.12.2022 г.

протокол № 204-22 испытаний НВП на водоотдачу пожарный гидрант № 2 от 05.12.2022 г.

протокол № 205-22 инструментального контроля (измерения) площадки пожарного резервуара от 06.12.2022 г.;

протокол № 206-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 207-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 208-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 209-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 210-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 211-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 212-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 213-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 214-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 215-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 216-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 217-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 218-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 219-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 220-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 221-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 222-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 223-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 224-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 225-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 226-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 227-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 228-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 229-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 230-22 испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) от 06.12.2022 г.;

протокол № 231-22 испытаний системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) от 06.12.2022 г.;

протокол № 232-22 инструментального контроля (измерения) эвакуационных выходов от 06.12.2022 г.;

протокол № 233 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 234 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 235 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 236 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 237 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 238 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 239 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

протокол № 240 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 от 12.12.2022 г.;

проверочный лист № 46220061000200762834.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований).

Главный государственный инспектор Курского района по пожарному надзору
А.М. Апенин

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки)
«16» декабря 2022 года



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Бирюков К.А. Васильев И.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» декабря 2022 г.

[Подпись]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22